



EINWOHNERGEMEINDE HOSPENTAL

Trinkwasserqualität 2023

Die Wasserversorgung Hospental beliefert rund 200 Bezüger mit Trinkwasser. Das Wasser stammt aus den Quellgebieten „Bann“ und „Schafboden“ und wird über UV-Anlagen zu Trinkwasser aufbereitet.

Laut den Untersuchungsergebnissen vom April/Mai 2023 (Laboratorium der Urkantone, Brunnen / carewater GmbH, Buchs) entspricht das Wasser zu den jeweiligen Probeentnahmezeitpunkten den Anforderungen der Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen vom 16.12.2016. (TBDV, SR 817.022.11)

Hygienische Beurteilung

Die mikrobiologischen Proben lagen, soweit untersucht, innerhalb den gesetzlichen Vorschriften. Das Trinkwasser ist hygienisch einwandfrei.

Chemische Beurteilung

Die Gesamthärte des Trinkwassers beträgt 4.1 fH. Das Trinkwasser ist als sehr weich zu bezeichnen. Bitte beachten Sie die entsprechende Waschmitteldosierung.

Nitrat

Dieser Wert liegt bei 1.7 mg pro Liter. Der Toleranzwert liegt bei 40 mg Nitrat pro Liter Trinkwasser. Das Trinkwasser erfüllt die chemischen Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung.

Weitere Auskünfte:

Wasserversorgung Hospental
Gemeindeverwaltung
Kirchgasse 10
6490 Andermatt

Josef Müller, Brunnenmeister
Tel. 041 888 75 51
Mail: josef.mueller@ander matt.ch